

	Tensión	Frecuencia (Hz)	Fases	Potencia eléctrica	Refrigerante	Temperatura de servicio	Desescarche	Compresor
LAM 1	400	50	3	2,56 Kw	R-404a	+2/-30°C	inversión de ciclo	semi-hermético
LAM 2	400	50	3	4,5 Kw	R-404a	+2/-30°C	inversión de ciclo	semi-hermético
LAM 3	400	50	3	6,7 Kw	R-404a	+2/-30°C	inversión de ciclo	semi-hermético
LAM 4	400	50	3	8,5 Kw	R-404a	+2/-30°C	inversión de ciclo	semi-hermético